



PIECZEĆ SPRZEDAWCY / FIRMY INSTALUJĄCEJ

KARTA GWARANCYJNA Jednostki chłodniczej Artic/ComfoCool

Typ urządzenia : Data sprzedaży:

Nr seryjny: (91).....(10)(99).....

DANE UŻYTKOWNIKA/MIEJSCE INSTALACJI

.....
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA FIRMY

.....
ADRES INSTALACJI URZĄDZENIA

.....
KOD POCZTOWY - MIEJSCOWOŚĆ

.....
NR TELEFONU

POTWIERDZENIE URUCHOMIENIA JEDNOSTKI CHŁODZĄCEJ

Potwierdzam, że jednostka chłodnicza
TYP URZĄDZENIA

Nr seryjny:..... została uruchomiona
i podłączona zgodnie z dokumentacją techniczną i działa poprawnie.

.....
DATA URUCHOMIENIA

.....
PODPIS INSTALATORA/SERWISANTA

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią karty gwarancyjnej i instrukcją obsługi oraz zostałem/am przeszkolony/a przez sprzedającego/firmę instalującą w zakresie działania i obsługi jednostki chłodzącej Artic.

.....
DATA I CZYTELNY PODPIS UŻYTKOWNIKA

WARUNKI GWARANCJI

1. Roha Group Sp. z o.o. zwana dalej Ventermo, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia. Gwarancją objęte są wady fabryczne urządzenia występujące w okresie gwarancyjnym. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania urządzenia na skutek błędów montażu, błędnie wykonanej instalacji wentylacyjnej oraz przypadków używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty pierwszego uruchomienia lecz nie więcej niż 30 miesięcy od daty sprzedaży przez Ventermo.
3. Gwarancja obejmuje urządzenia zamontowane na terenie Polski.
4. Gwarancją objęte są urządzenia chłodzące ARTIC/ComfoCool importowane na teren Polski przez Ventermo.
5. Gwarancja obejmuje urządzenie użytkowane w miejscu, gdzie dokonano jego montażu i pierwszego uruchomienia przez wykwalifikowanego instalatora.
6. W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnego usunięcia ujawnionych wad fabrycznych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania urządzenia poprzez naprawę lub wymianę części wadliwych.
7. Dla zachowania uprawnień gwarancyjnych użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia min. 1 przeglądu technicznego urządzenia w ciągu roku. Przeglądy te muszą być odnotowane w karcie gwarancyjnej. Przeglądy te są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane firmy.
8. Wady i usterki w pracy urządzenia będą usuwane niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia ich do Ventermo. Okres ten może ulec wydłużeniu o czas sprowadzenia części zamiennych od producenta.
9. Ventermo zapewnia nieodpłatnie części zamienne niezbędne do usunięcia wady lub naprawę dokonaną za pośrednictwem serwisu fabrycznego.
10. Wszystkie przypadki wadliwie działającego urządzenia użytkownik powinien zgłaszać do firmy sprzedającej oraz instalującej i uruchamiającej urządzenie.
11. Zgłoszenia wadliwie działającego urządzenia należy dokonywać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od ujawnienia się wady.
12. Zgłoszenie wadliwie działającego urządzenia należy dokonać w firmie instalującej urządzenie lub w przypadku skorzystania z serwisu fabrycznego u dystrybutora urządzeń na terenie Polski, adres poczty elektronicznej serwis@ventermo.pl na wypełnionym i podpisanym formularzu ZGŁOSZENIA SERWISOWEGO dostępnego na stronie www.ventermo.pl oraz siedzibie Ventermo.
13. Zgłaszający awarię powinien umożliwić swobodny dostęp do urządzenia tak, aby możliwe było przeprowadzenie prac serwisowych. Przez zapewnienie dostępu rozumie się również dostarczenie odpowiednich narzędzi (drabina, podnośnik), bez których dostęp do urządzenia nie jest możliwy. W przypadku braku możliwości dostępu do urządzenia serwisant ma prawo domówić dokonania naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej.
14. Gwarancja na urządzenie udzielana jest wyłącznie w przypadku:
 - a. potwierdzenia w karcie gwarancyjnej zainstalowania jednostki chłodzącej przez wykwalifikowanego instalatora,
 - b. dokonania pierwszego uruchomienia wraz z regulacją systemu przez wykwalifikowanego instalatora.
15. Pierwsze uruchomienie jednostki chłodzącej może być wykonane, gdy:
 - a. instalacja wentylacyjna jest prawidłowo wykonana i sprawdzona pod względem zgodności z dokumentacją projektową,

- b. centrala wentylacyjna wraz z jednostką chłodniczą Artic jest prawidłowo podłączona do instalacji elektrycznej,
- c. posiada prawidłowo wykonane podłączenie automatyki (centrala wentylacyjna z jednostką chłodniczą i panelem sterującym),
- d. jednostka chłodnicza posiada prawidłowo wykonane podłączenie odpływu skroplin.

Dokonanie pierwszego uruchomienia potwierdzone jest przez użytkownika na protokole regulacji instalacji wentylacyjnej oraz w niniejszej karcie gwarancyjnej.

16. Sprzedawca – Gwarant udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu urządzenia (faktura).
17. Gwarancja nie obejmuje usterek wynikających z:
- a. użytkownika urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi dostarczoną wraz z urządzeniem,
 - b. niewłaściwego transportu lub przechowywania,
 - c. wykonywania napraw, przeróbek i ingerencji przez osoby nieupoważnione,
 - d. niewłaściwego napięcia elektrycznego,
 - e. działania czynników atmosferycznych, zdarzeń losowych (np. uderzenie pioruna, przepięcie w instalacji elektrycznej, uszkodzenie mechaniczne itd.) lub uszkodzeń wynikłych w wyniku działania zwierząt i owadów,
 - f. niewłaściwego zabezpieczenia podczas prowadzenia prac budowlanych, remontowych lub montażowych w tym uszkodzenia polegające na zanieczyszczeniu wnętrza urządzenia,
 - g. podłączenia jednostki chłodzącej do wadliwie wykonanej instalacji lub nie posiadającej dokumentacji technicznej,
 - h. zanieczyszczenia urządzenia, uszkodzeń powstałych w wyniku pracy jednostki z silnie zanieczyszczonymi filtrami centrali wentylacyjnej lub w wyniku pracy centrali bez filtrów oraz silnego zanieczyszczenia instalacji wentylacyjnej,
 - i. uszkodzeń powstałych w wyniku niewykonywania czynności określonych w instrukcji obsługi, jako czynności, które powinien wykonywać użytkownik np. wymiana filtrów,
 - j. roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzeń chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,
 - k. urządzeń, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne - minimum 1 raz w roku,
 - l. przypadków nieczytelnie lub niedokładnie wypełnionych kart gwarancyjnych,
 - m. urządzeń nie posiadających czytelnych fabrycznych numerów seryjnych.
18. Obsługą gwarancyjną nie są objęte wszelkie czynności konserwacyjne polegające na czyszczeniu podzespołów z kurzu, brudu, tłuszczu itp. Czynności serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją urządzenia wykonywane będą na koszt użytkownika.
19. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej koszty z tym związane ponosić będzie użytkownik w pełnej wysokości wg cennika Ventermo.
20. Karta gwarancyjna zniszczona lub ze śladami dokonywania poprawek jest nieważna.
21. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.
22. Ventermo nie ponosi odpowiedzialności za szkody eksploatacyjne, jak i szkody wynikające z działania urządzenia (m.in. zalania kondensatem, itp.) oraz za bezpośrednią lub pośrednią szkodę dla ludzi, zwierząt domowych lub własności, jeżeli przyczyną takiej szkody jest naruszenie zasad i warunków obsługi i montażu urządzenia, umyślne lub nieostrożne zachowanie użytkowników lub osób trzecich.
23. Gwarancja udzielona jest pod warunkiem, że Klient nie zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Ventermo. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą Ventermo zastrzega sobie prawo odmowy wykonania napraw gwarancyjnych oraz wysyłki części zamiennych.

KARTA PRZEBIEGU GWARANCJI

Lp	Data zgłoszenia reklamacji	Data wykonania przeglądu/naprawy	Przebieg przeglądu/naprawy	Podpis serwisanta

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU PO EKSPLOATACJI

Potwierdzam, wykonanie przeglądu urządzenia oraz systemu wentylacyjnego.

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Czyszczenie środkiem grzybobójczym wymienników układu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola stanu modułu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola odpływu skroplin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uwagi serwisanta:

.....

.....

.....

.....
DATA I CZYTELNY PODPIS UŻYTKOWNIKA

.....
PODPIS SERWISANTA

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU PO EKSPLOATACJI

Potwierdzam, wykonanie przeglądu urządzenia oraz systemu wentylacyjnego.

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Czyszczenie środkiem grzybobójczym wymienników układu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola stanu modułu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola odpływu skroplin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uwagi serwisanta:

.....

.....

.....

.....
DATA I CZYTELNY PODPIS UŻYTKOWNIKA

.....
PODPIS SERWISANTA

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU PO EKSPLOATACJI

Potwierdzam, wykonanie przeglądu urządzenia oraz systemu wentylacyjnego.

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Czyszczenie środkiem grzybobójczym wymienników układu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola stanu modułu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola odpływu skroplin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uwagi serwisanta:

.....

.....

.....

.....
DATA I CZYTELNY PODPIS UŻYTKOWNIKA

.....
PODPIS SERWISANTA

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEGLĄDU PO EKSPLOATACJI

Potwierdzam, wykonanie przeglądu urządzenia oraz systemu wentylacyjnego.

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Czyszczenie środkiem grzybobójczym wymienników układu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Kontrola stanu modułu chłodniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Kontrola odpływu skroplin | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Kontrola regulacji systemu wentylacyjnego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Uwagi serwisanta:

.....

.....

.....

.....
DATA I CZYTELNY PODPIS UŻYTKOWNIKA

.....
PODPIS SERWISANTA